



## РЕШЕНИЕ

Совет депутатов  
муниципального образования «Балезинский район»  
«Балезино ёрос» муниципал кылдытэтысь депутатъёслэн Кенешсы

Об итогах отопительного сезона

«21» июня 2018 год

Совет депутатов муниципального образования «Балезинский район»

### РЕШАЕТ:

1. Отчет и.о. заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район» по вопросам строительства и ЖКХ Федорова П.А. принять к сведению.

2. Перенести вопрос с Плана работы Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» на 2018 год «О готовности к зимнему отопительному сезону» с октября на август.

3. На 25 сессии Совета депутатов муниципального образования «Балезинский район» заслушать все отапливающие предприятия по вопросу «О готовности к зимнему отопительному сезону».

Председатель Совета депутатов  
муниципального образования  
«Балезинский район»



Н.В. Бабинцев

пос. Балезино  
21.06.2018г.  
№ 24-175

Отчет и.о. заместителя Главы Администрации МО «Балезинский район»  
«Об итогах отопительного сезона»

Отопительный период 2017-2018 гг. в Балезинском районе начался с 22.09.2017 г.

8 ноября 2017 года комиссией Ростехнадзора проведена проверка готовности муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду 2017-2018 г.

В результате проверки 10 ноября 2017 года получен акт готовности к отопительному периоду МО «Балезинский район». 13 ноября 2017 года муниципальным образованием «Балезинский район» получен паспорт готовности муниципального образования «Балезинский район» к отопительному периоду.

В целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 гг. на коммунальную инфраструктуру выделялось:

**Из бюджета Удмуртской Республики - 5,354 млн. руб.:**

- 2,0 млн. руб. – средства на развитие и поддержание коммунального хозяйства МО «Балезинский район»;

1,0 млн. руб. – дотации из бюджета УР на подготовку объектов соц. сферы;

- 2,354 млн. руб. – дотации наказов избирателей на повышение уровня благосостояния населения (данные средства направлены на подготовку объектов образования).

**Из бюджета МО «Балезинский район» - 1,825 млн. руб. в том числе:**

- **1,155** млн. руб. – на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры МО «Балезинский район»: диагностика котельного оборудования, поверка измерительных приборов, ремонт сетей теплоснабжения по ул. Калинина и в микрорайоне РОС, ремонт кровли котельной по ул. Калинина, 51, ремонт сетей водоотведения с. Андрейшур, приобретение электродвигателей на КНС по ул. Азина, ремонт дымовой трубы в д. Падера, экспертиза качества строительных работ по водонапорной башне в с. Ново-Волково.


- **670,0** тыс. руб. – на объекты Управления образования: поверка теплосчетчиков, обучение машинистов, диагностика котельного оборудования.

На территории МО «Балезинский район» теплоснабжением населения занимаются 3 организации: ООО «Практическая метрология», МУП

«Энергия», ОАО «Балезинское РТП». На обслуживании ООО «Практическая метрология» находится 28 котельных, 3 ЦТП. На обслуживании МУП «Энергия» - 2 котельных. За время прохождения отопительного периода сбоев в работе котельных\* допущено не было, однако много вопросов остается по обслуживанию теплосетей, а именно отсутствие теплоизоляции на некоторых участках теплотрасс, к примеру теплотрассы в с. Пыбья, в районе СОШ №5 находятся практически без теплоизоляции. По МУП «Энергия» не решается вопрос по созданию необходимого аварийного запаса материалов. Также по данным организациям остается открытым вопрос по имеющейся задолженности за поставленный ООО «Газпром Межрегионгаз Ижевск» природный газ.

За время прохождения отопительного периода в адрес Администрации МО «Балезинский район» неоднократно поступали жалобы населения по низкому температурному режиму в помещениях многоквартирных домов, расположенных по адресам: Карла Маркса, 3 (УК Д.О.М), Карла Маркса, 9; Московская, 36; Московская, 30 (ООО УК «Балтраст»). Причиной нарушения теплоснабжения указанных домов в основном явились некачественная подготовка систем теплоснабжения многоквартирных домов перед отопительным периодом.

И.о.зам. Главы Администрации



П.А. Федоров