


ФМБА России
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 41 Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА РОССИИ)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22
Телефон, факс: (34141) 3-54-03, **E-mail:** cge41@fmbamail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510695
Адреса мест осуществления деятельности в заявленной области аккредитации:
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Мира, д.22
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Глинки, д.2а
427620, Россия, Республика Удмуртская, Глазов, ул. Белова, д. 7, территория АО ЧМЗ, к.43

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ


Н.А. Ионова
2022 г



М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 484 от " 07 " апреля 2022 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель)*	МУП «Балезинский водоканал»
Юридический адрес*	п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Фактический адрес места осуществления деятельности (заявитель)*	п. Балезино, ул. Энгельса, д.7
Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения
Место отбора образца (пробы)*	п. Балезино, ул. Школьная
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)*	-
Дата изготовления*	-
Номер, объем партии (заполняется для пищевой продукции)*	-
НД на методику отбора*	Проба отобрана заказчиком
Время и дата отбора:*	14 час 20 мин 31.03.2022 г.
Время и дата доставки	15 час 00 мин 31.03.2022 г.
Ф.И.О., должность ответственного за отбор*	Директор Владыкин П.В.
Тара, упаковка*	Стерильная лабораторная посуда
Условия доставки образца (пробы)*	Без охлаждения
Условия хранения*	-
Дополнительные сведения	Заявка № 02-47/543 от 31.03.2022 г. Протокол отбора проб заказчика от 31.03.2022 г. Производственный контроль ИЛЦ не несет ответственность за отбор пробы и её доставку
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку*	СанПиН 1.2.3685-21
Наименование и адреса лабораторий, где проводились испытания	БЛсПО, УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2а
Код образца (пробы)	484

* информация предоставлена заказчиком

Протокол № 484

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Образец поступил 15 час 30 мин «31» марта 2022г. Код 484

Регистрационный № 355/с в журнале; № 190 результата испытаний

Начало испытаний: 31.03.22г. Окончание испытаний: 05.04.22г. Выдача результата испытаний: 06.04.22г.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Показатель, единицы измерения	Результат испытаний ± характеристика погрешности	Величина допустимого уровня**	НД на метод испытания
1	2	3	4	5
1	ОМЧ, КОЕ/см ³	2 КОЕ/см ³	Не более 50 КОЕ/ см ³	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	В 100 см ³ недопускаются	
3	Колифаги, БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	В 100 см ³ недопускаются	
4	E.coli, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	В 100 см ³ недопускаются	МУК 4.2.1884-04
5	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	В 100 см ³ недопускаются	

** имеет информационный характер

Сведения о средствах измерения:

наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке	
		номер	действительно до
Весы электронные ВР 3100S, 000000000000038, 2006г.	19125025	С-АО/21-12-2021/121072120	20.12.2022г.
Термометр максимальный СП-83, 5101340000104, 2013г.	496	С-АО/11-08-2021/85975314	10.08.2024г.
Термометр ТСЖ-Х, 5101340000098, 2011г.	М 1979	0-5503/1-01	26.05.2023г.
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, 2101340000168	800363	С-АО/04-05-2021/61316158	03.05.2022г.
Термогигрометр ТКА-ПКМ, 5101340000010, 2013г.	206857	С-БЭ/27-07-2021/82058680	26.07.2022г.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Лицо, ответственное за оформление протокола

 О.Н.Баженова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА