

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 427620, Российская Федерация,
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22
Телефон, факс: (34141) 3-54-03
E-mail: fmba-rus@udmnet.ru
ОКПО 39400328, ОГРН 1021801096250
ИНН / КПП 1829007610/183701001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510695
Срок действия
с 25 сентября 2013г. по 25 сентября 2018г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 758 от "22" мая 2018 г.

Наименование предприятия, организации (заявитель)	ООО «УК ЖКХ «Территория»
Юридический адрес	427550, УР, п. Балезино, ул. Суворова, д.1
Наименование образца (пробы), дата изготовления	Вода питьевая 16.05.2018 г.
Номер, объём партии	-
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)	ООО «УК ЖКХ «Территория», резервуар чистой воды, ОСВ 2 подъем
НД на методику отбора	ГОСТ 31861-2012
Время и дата отбора:	08 час 40 мин 16.05.2018 г.
Время и дата доставки	10 час 15 мин 16.05.2018 г.
Ф.И.О., должность ответственного за отбор	Коньшева С.Н., лаборант
Тара, упаковка	Стеклянная лабораторная посуда Стерильная лабораторная посуда
Условия доставки образца (пробы)	Доставлен заказчиком, без охлаждения
Условия хранения	Проба не хранилась
Дополнительные сведения	Протокол отбора проб от 16.05.2018 г. Производственный контроль
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку	СанПиН 2.1.4.1074-01
Адреса мест проведения испытаний	УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 УР, г. Глазов, ул. Глинки, 2а
Код образца (пробы)	00.18К 758

Лицо, ответственное за оформление протокола

Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.А.Даниляк

Н.А.Ионова

М.П. Помелова

Протокол № 758

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности *(неопределенность)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследов:
1	2	3	4	5	6

1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 11 час 40 мин "16" мая 2018 г. Код 02.18K758

Регистрационный № 495 в журнале; № 225В.00-02 результата испытаний

Начало исследования: 16.05.2018 г. Окончание исследования: 16.05.2018 г.

1	Хлороформ	мкг/дм ³	8,7 ± 3,0	не более 200	ГОСТ 31951-2012
---	-----------	---------------------	-----------	--------------	-----------------

*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Сведения о средствах измерения:

наименование, инвентарный №, год ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке	
		номер	действител до
Хроматограф газовый СР3380, № 000000000000068, 2001г.	08316	0-20298-1	17.12.201

Заведующий физико-химической лабораторией



М.П. Помелова

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Код 01.1 К 758

Образец поступил 10 час 30 мин «16» мая 2018 г.

Дата начала проведения испытания: «16» мая 2018 г.

Дата окончания испытания: «21» мая 2018 г.

Регистрационный № 116 в журнале; № 116-01 результатов испытаний

№ п / п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований ± характеристика погрешности * (неопределенность)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований	Наименование оборудования, инв.№; год ввода в эксп-ю
1	2	3	4	5	6	7
1	ОМЧ (общее микробное число)	КОЕ/мл	1 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	ТС вЛ-160; № 510134000029 2013 г
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ/100 мл	В 100 мл не обнаружены	В 100 мл не допускаются	МУК 4.2.1018-01	ТС вЛ-160; № 510134000029 2013 г
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ/100 мл	В 100 мл не обнаружены	В 100 мл не допускаются	МУК 4.2.1018-01	ТС /- 1/20 СПУ; № 5101240000321; 2013
4	Колифаги	БОЕ/100мл	В 100 мл не обнаружены	В 100 мл не допускаются	МУК 4.2.1018-01	ТС вЛ-160; № 510134000029 2013 г

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Исследования проводили:

Врач-бактериолог 

Ф/лаборант

С.В.Гольшева

 М.А. Волкова

З а в е д у ю щ и й б а к т е р и о л о г и ч е с к о й л а б о р а т о р и е й 

С.В.Гольшева

Дата выпуска протокола : « 21 » мая 2018 г.

Протокол № 758

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согл ИЛЦ