

**Протокол № 2-24**  
**санитарно-противоэпидемической комиссии**  
**муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район**  
**Удмуртской Республики»**

п.Балезино

04.07.2024 г.

Присутствовали:

1. Ратанов А.И. – И.о. Главы муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики»;
2. Касимова Е.А. – Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам - председатель комиссии;
3. Антонова Е.В. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Бalezинский район Удмуртской Республики» - секретарь комиссии;
4. Шаталова М.А. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове;
5. Мисюкевич А.А. – Заместитель Главы Администрации по ЖКХ;
6. Яранцев А.В. – директор МУП «Бalezинский Водоканал»;
7. Гурьева А.Л. – начальник Управления образования;
8. Русских О.В. – первый заместитель, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района БУЗ УР «Бalezинская РБ МЗ УР»;
9. Лекомцев И.Е. – начальник ТО «Бalezинский»;
10. Касимов Ю.Р. – начальник отдела сельского хозяйства;
11. Целоусова Е.В. – журналист районной газеты «Вперёд».

**Повестка:**

1. Обеспечение населения п.Балезино, деревень Кестым, Такапи, Кожило качественной и безопасной питьевой водой

***По первому вопросу заслушали:***

**Шаталова М.А. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г.Глазове**

В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове 02.07.2024 года поступили три жалобы от жителей поселка Балезино на некачественную, коричневую воду, также 03.07.2024 поступила еще одна жалоба, перенаправленная из Аппарата Президента РФ.

03.07.2024 года при осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований было выявлено, что на сайте <https://balezinoinfo.ru/> размещена информация об ухудшении качества питьевого водоснабжения, о нарушении технологического процесса очистки воды в пос. Балезино. Однако данная информация не была направлена в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове в нарушение СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 78 (Хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения).

В связи с этим МУП «Балезинский Водоканал» было выдано предостережение.

Кроме того, в рамках СГМ 01.07.2024 года были проведены отбора проб из реки Чепца, РЧВ, водозаборных колонок.

По лабораторным данным (протоколы от 03.07.2024 года) в водоисточнике р. Чепца выявлены превышение содержания аммиака  $1,75 \pm 0,53$ , мг/дм<sup>3</sup>, при нормируемом показателе – 1,5 мг/дм<sup>3</sup>; *Escherichia coli* - 250 КОЕ/ 100 см<sup>3</sup>, при нормируемом показателе – не более 100 см<sup>3</sup>

В РЧВ выявлены превышение содержания цветности более 70 градусов цветности, при нормируемом показателе – не более 20; мутность  $7,29 \pm 1,46$ , при нормируемом показателе – не более 2,6; окисляемость перманганатная  $19 \pm 2$ , при нормируемом показателе – не более 5,0; железо (общее)  $0,87 \pm 0,22$  при нормируемом показателе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>, алюминий –  $0,51 \pm 0,10$  мг/дм<sup>3</sup> при нормативе 0,2 мг/дм<sup>3</sup>; общие колиформные бактерии (ОКБ) в воде обнаружено 33 КОЕ/ 100 см<sup>3</sup>, при нормируемом показателе – отсутствие, *Escherichia coli* - 33 КОЕ/ 100 см<sup>3</sup>, при нормируемом показателе - отсутствие.

В водоразборных колонках по адресам п. Балезино, ул. Энергетиков, 23, п. Балезино, ул. Механизаторов, 2, п. Балезино, ул. Школьная, 37 выявлены превышение содержания цветности более 70 градусов цветности, при нормируемом показателе – не более 20; мутность от 5,47 до  $7,29 \pm 1,09$ , при нормируемом показателе – не более 2,6; окисляемость перманганатная  $19 \pm 2$ , при нормируемом показателе – не более 5,0, железо (общее) от 0,91 до  $0,93 \pm 0,23$  при нормируемом показателе не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>; общие колиформные бактерии (ОКБ) в воде обнаружено от 4 до 8 КОЕ/ 100 см<sup>3</sup>, при нормируемом показателе – отсутствие. *Escherichia coli* – от 4 до 8 КОЕ/ 100 см<sup>3</sup>, при нормируемом показателе – отсутствие.

В адрес МУП «Балезинский водоканал» выдано предписание от 03.07.2024 года о ведении дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В июне 2024 года территориальным отделом г. Глазова проведена внеплановая проверка МУП «Балезинский водоканал» по жалобам жителей посёлка Балезино, было выдано предписание о промывке и дезинфекции РЧВ и системы водоснабжения, со сроком до 26.06.2024г. На сегодняшний день протоколы о соответствии воды санитарно-гигиеническим нормативам в ТО не поступили.

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 82. При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, должна проводиться их промывка и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.

п. 83. Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам.

Таким образом, население поселка Балезино и деревень Кестым, Кожило и Такапи не обеспечено качественной и безопасной питьевой водой.

Также в ходе проверки установлено, что отсутствует проект ЗСО, территория 1-го пояса не имеет ограждение (в реке в месте водозабора купаются, стирают вещи), не обеспечена охраной, дорожки, ведущие к зданию насосной станции 1-го подъема не имеют твердого покрытия, на территории 1-го пояса имеются высокоствольные деревья, акватория первого пояса ЗСО не ограждена буями и другими предупредительными знаками. Водоподготовка происходит без инструкции, техническое задание не выполняется, не ведется журнал проводимых мероприятий при выявлении несоответствия качества вода нормативам.

**Касимова Е.А. – Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам - председатель комиссии**

На сегодняшний день вода подвозится в учреждения образования бутылированная, на этой воде готовится пища. Водопроводная вода не используется. О проделанной работе население информируется ежедневно под конец рабочего дня. По рекомендациям Роспотребнадзора будет проведена промывка и дезинфекция резервуара чистой воды, данный процесс уже начат. Об этом сообщается населению. По заболеваемости вопрос тоже ежедневно обсуждается, подъема на понедельник 01.07.2024 г. нет.

**Мисюкевич А.А. – Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, Яранцев А.В. – директор МУП «Балезинский Водоканал»**

28 июня в связи с резким ухудшением качества воды в источнике питьевого водоснабжения реки Чепца нарушился технологический процесс очистки воды. Ресурсоснабжающей организацией были приняты меры для восстановления должного качества питьевой воды. Проведено общее хлорирование системы водоснабжения и увеличение дозы коагулянта в целях достижения соответствующих нормативов питьевой воды. С 4 июля Балезинским Водоканалом проведено переключение на резервный резервуар чистой воды. Также проводится прочистка и промывка основных резервуаров.

**2. Заболеваемость острой кишечной инфекцией среди населения п.Балезино, деревень Кестым, Такапи, Кожило за июнь-июль 2024 года. Принимаемые меры по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий**

**Русских О.В. – первый заместитель, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР»**

За июнь-июль 2024 года в БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» обратилось 25 человек, в т.ч. дети до 17 лет – 17 человек с жалобами на боли в животе, рвоту, жидкий стул, субфебрильную температуру тела, установлен первичный диагноз: острая кишечная инфекция. Госпитализированы в инфекционное отделение БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР» 7 человек (школьники – 3 чел., взрослые – 4 чел.).

На амбулаторном лечении находилось 18 человек. Возрастная структура первичной заболеваемости ОКИ:

- 0-2 года – 1 случай (организованный);
- 3-6 лет – 7 случаев (организованные);
- 7-14 лет – 8 случаев (школьники);
- 15-17 лет – 1 случай (школьник);
- 18 лет и старше – 8 случаев (пенсионеры -1; не работающий – 2; работающие – 4; студент – 1).

Заболеваемость зарегистрирована в следующих организованных коллективах:

- МБДОУ д/с «Теремок» - 2 случая;
- МБДОУ д/с «Чебурашка» - 2 случая;

- МБДОУ д/с «Солнышко» - 1 случай;
- МБДОУ д/с «Малышок» - 1 случай;
- МБДОУ д/с «Италмас» - 1 случай;
- МБДОУ д/с «Сказка» - 1 случай;
- МБОУ «Балезинская СОШ №1» - 3 случая;
- МБОУ «Балезинская СОШ №2» - 2 случая;
- МБОУ «Балезинская СОШ №3» - 2 случая;
- МБОУ «Кожильская СОШ» - 1 случай;
- ГКОУ УР «Балезинская школа-интернат» - 1 случай.

Заболевшие острыми кишечными инфекциями проживают в п. Балезино по следующим адресам:

- ул. Железнодорожная – 3 случая;
- ул. Русских – 2 случая;
- ул. Удмуртская – 2 случая;
- ул. Московская – 2 случая;
- ул. Баумана – 2 случая;
- ул. Октябрьская – 2 случая;
- ул. Набережная – 2 случая.

Единичные случаи ОКИ по следующим улицам: ул. Молодежная, ул. К.Маркса, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Свободы, ул. О. Кошевого, ул. Наговицына, пер. Ломоносова, ул. Кирова, ул. Л.Толстого.

Также зарегистрировано 3 домашних очага с числом пострадавших в очагах 2 человека (ул. Удмуртская, ул. Баумана, ул. Набережная).

Лабораторно обследовано 20 человек, в т.ч. анализы находятся в работе – у 7 человек.

В структуре заболеваемости ОКИ установленной этиологии удельный вес ОКИ ротавирусной этиологии составляет 33,3% (1 случай - школьник), на долю ОКИ норовирусной этиологии приходится 66,7% (2 случая – школьник и организованный ребенок). ОКИ не установленной этиологии – 10 случаев.

Первичный диагноз «Острая кишечная инфекция» снят в 5 случаях заболевания.

**РЕШЕНИЕ санитарно-противоэпидемической комиссии муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» от 04.07.2024 года**

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Балезинского района, обеспечения населения качественной питьевой водой из систем централизованного питьевого водоснабжения, в целях предотвращения возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения Балезинского района рекомендовано:

1. Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»:

- Обеспечить население поселка Балезино и деревень Кестым, Кожило, Такапи качественной и безопасной питьевой водой путем подвоза питьевой воды населению. Срок – до улучшения качества питьевой воды, подтвержденного лабораторно.
- Совместно с МУП «Балезинский Водоканал» провести ревизию систем водопользования (водоснабжения и канализования), принять меры по ликвидации технических неисправностей, ввести режим гиперхлорирования и питьевого режима в организациях. Срок – до улучшения качества питьевой воды, подтвержденного лабораторно.
- Проинформировать население о введении режима гиперхлорирования, дать рекомендации по использованию воды в питьевых целях после кипячения и отстаивания.

- Разослать памятки в средствах массовой информации по профилактике заболеваний острыми кишечными инфекциями.

О проведенных мероприятиях проинформировать ТО г. Глазова – до 12.07.2024 г.

2. МУП «Балезинский Водоканал»:

- Закупить необходимое количество дезинфицирующих средств, реагентов, коагулянтов, осветлителей для качественной и своевременной промывки и дезинфекции резервуара чистой воды и системы водоснабжения. Срок- незамедлительно.

- Провести промывку и дезинфекцию осветлителей, резервуара чистой воды станции второго подъема, а также всей системы водоснабжения в поселке Балезино, деревнях Кестым, Такапи, Кожило с соблюдением технологии.

- Обеспечить ежедневный контроль качества воды после очистки с проведением лабораторного контроля в аккредитованной лаборатории. Срок – незамедлительно.

О проведенных мероприятиях проинформировать ТО г. Глазова – до 10.07.2024 г. с предоставлением протоколов лабораторного контроля.

3. Управлению образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики»:

– проинформировать дошкольные образовательные учреждения и организации отдыха и оздоровления детей о несоответствии качества питьевой воды для своевременного принятия мер на пищеблоках организаций по недопущению возникновения инфекционных заболеваний.

- Организовать питьевой режим в соответствии с требованиями санитарных правил.

- Проведение информационно-просветительной работы с населением о мерах профилактики ОКИ (ЭВИ), и своевременному обращению за медицинской помощью.

Срок – незамедлительно.

4. БУЗ УР «Балезинская РБ МЗ УР»

- Усилить контроль за своевременной постановкой диагноза ОКИ (ЭВИ) с учетом данных клинических и лабораторных исследований, сведений эпидемиологического анамнеза.

- О каждом выявленном случае инфекционного заболевания или подозрения на инфекционное заболевание энтеровирусной инфекцией, незамедлительно информировать филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г. Глазове» (передача экстренного извещения установленной формы в филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР в г. Глазове» по тел. (34141) 2-84-26).

- Проведение информационно-просветительной работы с населением о мерах профилактики ОКИ (ЭВИ), и своевременному обращению за медицинской помощью.

Срок – постоянно.

5. Секретарю комиссии довести данное решение до всех заинтересованных лиц.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Балезинский район Удмуртской Республики» по социальным вопросам - Касимову Е.А.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



Е.А.Касимова

Е.В.Антонова