

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Глазове
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Глазове)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511010
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015)

Юридический адрес: Удмуртская Республика
г.Ижевск, ул. Кирова, д. 46
Фактический адрес: Удмуртская Республика
г. Глазов, ул. Кирова, д. 27-а
Телефон, факс: 8(34141)2-84-37, 5-58-25
fguzglazov@yandex.ru
ОГРН 1051800458962. ИНН 1831102821

УТВЕРЖДАЮ
Врио Руководителя испытательной лаборатории

А.А. АКОПЯН
" 25 " июня 2022г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3082 от 23.06.2022

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

МУП "Балезинский водоканал". В/к п.Балезино, ул.Школьная, д.37 (код пробы Х.Б.22308272)

Пробы (образцы) направлены:

ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г.Глазове

, УР, г.Глазов, ул.Кирова, д.27а

Дата и время отбора пробы (образца):

21.06.2022 11 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

21.06.2022 13 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

*Помощник врача по общей гигиене отдела
обеспечения санитарно-гигиенического
надзора Галимон М. И.*

Цель отбора:

Внеплановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "Балезинский водоканал", УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Энгельса, д.7

Объект, где производился отбор пробы (образца):

В/колонка, УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Школьная, д.37

Код пробы (образца):

Х.Б.22308272

Тара, упаковка:

*стерильная стеклянная посуда 0,5 л.
стеклянная посуда 1,0л.*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12. ГОСТ 31942-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, изотермическая сумка

Условия хранения:

T= 4+/-2 град.С

Основание для проведения работ:

поручение от 20.06.2022 № 147

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Главный инженер Сунцов Ю.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по общей гигиене Якимовец А.М.

1. Результаты исследований распространяются на представленную (заказчиком) пробу (образец)
2. При отборе проб (образцов) заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
3. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора проб (образцов)
4. Настоящий документ не должен воспроизводиться не в полном объеме

Протокол составлен в 3-х экземплярах

Код образца (пробы): **Х.Б.22308272**


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата поступления пробы: 21.06.2022 13 ч. 00 мин.					
Дата начала исследования: 21.06.2022 13 ч. 10 мин.					
Дата окончания исследования: 23.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований*	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Цветность	20 ± 4	не более 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Мутность	1,37 ± 0,27	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Аммиак	0,58 ± 0,14 **	не более 2,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (издание 2010г)
5	Нитраты	0,88 ± 0,16 **	не более 45,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011г)
6	Нитриты	0,10 ± 0,02 **	не более 3,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011г)

Измерение мутности провели при длине волны падающего излучения 530 нм.

* ± погрешность (неопределенность) в соответствии с требованиями МВИ

** Результат измерений - среднее арифметическое значение двух параллельных определений.



Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-лаборант Некрасова Е.С.	
Фельдшер-лаборант Широбокова Н.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Касимова Н.М.	Подпись 

Код образца (пробы): **Х.Б.22308272**

Микробиологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 21.06.2022 13 ч. 00 мин.					
Дата начала исследования: 21.06.2022 13 ч. 10 мин.					
Дата окончания исследования: 23.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Нормативные значения	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	Менее 1	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Отсутствуют	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Отсутствуют	отсутствие	БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Врач-бактериолог Полякова М.С.	
Фельдшер-лаборант Веретенникова Ж.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Полякова М.С.	Подпись  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
ФИЛИАЛ ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОРОДЕ ГЛАЗОВЕ

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове
Кирова ул., д. 27а, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427621.
Тел. (34141) 2-84-37. Факс (34141) 5-58-25. E-mail: fguzglazov@yandex.ru.
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001
Номер записи в РАЛ RA.RU.710049. Дата внесения в реестр 30.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Удмуртской Республике» в г. Глазове

Ж.Г.Проц
2022 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия
(несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам

№ 768/1

от « 24 » июня 2022 г.

1. **Экспертное заключение выдано на:** результаты лабораторных исследований пробы – Вода питьевая - централизованное водоснабжение, МУП "Балезинский водоканал". В/к п. Балезино, ул. Школьная, д. 37 (код пробы Х.Б.22308272), представленные в протоколе № 3082 от 23.06.2022 на соответствие:
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
2. **Экспертное заключение выполнено по поручению** Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике от 20.06.2022 № 147.
3. **Экспертиза проведена для:** территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове. Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27а.
4. **Экспертизу провел:** врач по общей гигиене – С.В.Царегородцев, сертификат специалиста №0377180754859 от 05.03.2018, стаж работы по специальности – 33 года;
Права и обязанности лица в качестве эксперта для участия в производстве по делу об административном правонарушении, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ мне разъяснены и понятны:

24 июня 2022 г.

(дата)

(подпись)

/ Царегородцев С. В./

(Ф.И.О. эксперта)

В соответствии со статьями 17.9, 19.26, 25.9 КоАП я предупреждена за дачу заведомо ложных пояснений, заключения:

24 июня 2022 г.

(дата)

(подпись)

/ Царегородцев С. В./

(Ф.И.О. эксперта)

5. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы, и материалы, результаты обследования, исследований и т.д:

- протокол № 3082 от 23.06.2022 лабораторных исследований, выданные аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове (номер записи №РОСС RU.0001.511010 дата внесения в реестр 18.05.2015).

6. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение, МУП "Балезинский водоканал". В/к п. Балезино, ул. Школьная, д. 37 (код пробы Х.Б.22308272) проведен 21.06.2022 в 11:15 час, помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове – Галимон М.И. Отбор пробы проведен по поручению ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове от 20.06.2022 № 147. Место отбора: В/к п. Балезино, ул. Школьная, д. 37(юридический адрес организации: МУП "Балезинский водоканал", УР, Балезинский район, п.Балезино, ул.Энгельса, д.7). Отбор пробы проведен по ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012. Проба доставлена 21.06.2022 в 13:00 час в изотермической сумке (температура хранения $4\pm 2^{\circ}\text{C}$), в аккредитованный испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, для исследований. Начало исследования 21.06.2022 в 13:10 час, окончание исследования 23.06.2022. Исследования/испытания проводились согласно ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8, ГОСТ 31868-2012 (метод Б), ГОСТ Р 57164-2016 п.6, ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 (издание 2010г), ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (издание 2011г), ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (издание 2011г), МУК 4.2.1884-04. Исследуемые показатели: Санитарно- химические: Запах при 20 °С, Цветность, Мутность, Аммиак, Нитраты, Нитриты. Микробиологические: Общее микробное число, Общие колиформные бактерии, Колифаги.

По результатам проведенных исследований в представленной пробе не выявлено превышение исследуемых показателей.

7. Сроки проведения экспертизы: 24.06.2022.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты лабораторных исследований пробы – Вода питьевая - централизованное водоснабжение, МУП "Балезинский водоканал". В/к п. Балезино, ул. Школьная, д. 37 (код пробы Х.Б.22308272), представленные в протоколе № 3082 от 23.06.2022

СООТВЕТСТВУЮТ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертное заключение оформлено в 3 экземплярах.

врач по общей гигиене
(должность эксперта)



С.В. Царегородцев
(И.О. Фамилия)