

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Балезинского района Удмуртской Республики

от 14.07.2020 г.

№ 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

И. о. Главы Администрации МО
«Балезинский район» – Председатель КЧС и ОПБ
Касимова Е.А.

Присутствовали:

Члены Комиссии Касимова Е.А., Некрасов В.В., Черепанова И.П., Сундуков А.Л.,
Макаров И.С., Ившин А.Г., Ромашов В.Д., Скобкарёва В.Е., Афа-
насьев С.Н., Костин Г.И., Волков Н.Г., Чебаков А.В., Русских
Р.В., Князев С.Я.

Приглашенные:

Прокурор Балезинского района Батурин С.С., заместитель
начальника отдела организации надзорных и
профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС
России по УР майор внутренней службы Титов В.А.,
заместитель начальника управления ООП МВД по УР
Сидоров А.Н.

Повестка дня:

1. Об обстановке в палаточном лагере туристической группы, состоящей из многодетных семей, расположенного в 600-х м. севернее с. Балезино у р. Чепца

С информацией выступил *заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР ГУ МЧС России по УР майор внутренней службы Титов В.А.*

Замечания по линии ОНДиПР:

Довожу до Вашего сведения, что 11.07.2020 года на территорию МО «Кожильское» Балезинского района осуществлен заезд туристической группы в количестве 30 человек для проведения подготовительных работ по организации 1 смены палаточного лагеря. Данная туристическая группа расположилась на открытой местности вблизи леса, в 200 метрах от р. Чепца и в 600 метрах от населенного пункта с. Балезино, где организовали лагерь палаточного типа. Со слов старшей туристической группы Павловой Ларисы Викторовны будет организовано пребывание многодетных семей в палаточном лагере в три смены. Первая смена с 13.07. по 17.07.2020 года (ориентировочно 113 человек), вторая смена с 17.07. по 21.07.2020 года (ориентировочно 125 человек) и третья смена с 21.07. по 25.07.2020 года (ориентировочно 157 человек). По полученной информации 13.07.2020 года сотрудником ОНДиПР Балезинского, Дебесского и Кезского районов был осуществлен выезд, в ходе которого проведен инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности на территории палаточного лагеря, а так же соблюдении требований безопасности на водных объектах. Так же были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- палатки, предназначенные для проживания детей, при размещении на территории лагеря палаточного типа не поделены на организованные группы.

- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, утверждаемая руководителем лагеря палаточного типа о местах применения на территории лагеря палаточного типа открытого огня, а также места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- лагерь палаточного типа не обеспечен первичными средствами пожаротушения, не менее 2 огнетушителей на группу палаток объемом не менее 8 литров.

- территория палаточного лагеря не очищена от сухой травы, имеется не скошенная сухая трава у печи для приготовления пищи.

- на территории лагеря палаточного типа не установлен информационный стенд, на котором размещается информация о соблюдении правил противопожарного режима.

- лагерь не зарегистрирован в реестре лагерей министерства образования и науки Удмуртской Республики.

- лицом, ответственным за пожарную безопасность лагеря, не организовано проведение противопожарного инструктажей.

На 14.07.2020 года в палаточном лагере находится 95 человек, из них 47 детей.

Информация заместителя начальника управления ООП МВД по УР Сидоров А.Н.

Замечания по линии МВД:

- нет документов на представление законных интересов детей, оформленных в установленном порядке.

- 12 детей на территории лагеря находятся без законных представителей.

- имеется факт приезда детей на место размещения лагеря на частном автотранспорте без сопровождения законных представителей.

- при организации палаточного лагеря не проведены мероприятия по организации охраны общественного порядка.

- не оборудовано место отдыха на р. Чепца.

Замечания Роспотребнадзора

При осмотре несанкционированного лагеря установлено, что лица, находившиеся в указанном лагере, в качестве источника питьевого водоснабжения, пользуются каптажом, который расположен в 40 метрах от крайней палатке. Качество и безопасность воды ничем не подтверждается. Со слов главы МО «Кожильское» анализ воды проводился только в 2018 году на бактериологическое исследование. Таким образом не исключается риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний водным путем.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать старшей туристической группы Павловой Ларисе Викторовне приостановить деятельность несанкционированного палаточного лагеря

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Балезинский район» разъяснить организатору лагеря порядок открытия палаточных лагерей.

3. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Балезинский район» довести данное решение КЧС и ОПБ до организатора лагеря.

Председатель КЧС и ОПБ

Е.А. Касимова

*Получено
15.07.2020
Павлова (Павлова)*